



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00180/20

Серия **RU** № **0230365**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Сургутмебель» (ООО «Сургутмебель»). Место нахождения (адрес юридического лица): 628450, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский район, поселок городского типа Барсово, территория Восточная промышленная 1, 2. Основной государственный регистрационный номер: 1028601679688. Телефон: +73462451220. Адрес электронной почты: smk@surgutmebel.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Сургутмебель» (ООО «Сургутмебель»). Место нахождения (адрес юридического лица): 628450, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский район, поселок городского типа Барсово, территория Восточная промышленная 1, 2. Основной государственный регистрационный номер: 1028601679688.

**ПРОДУКЦИЯ** Окно противопожарное глухого исполнения типа РС EIW-30 на основе бруса клееного трехслойного сращенного из хвойных пород, светопрозрачное заполнение: стекло пожаростойкое «РЕФРАГЛАСС EIW 30», общей толщиной 18 мм, производства ООО «Доминанта» (ТУ 5923-021-86761406-2016), толщина бруса не менее 78 мм, выпускаемое по ТУ 16.23.11.110-089-47066868-2020 «Огнестойкие деревянные оконные блоки для жилых, коммерческих, промышленных и общественных зданий». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 4418 10 500 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний ППБ-838/12-2020 от 29.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 547-СС/11-2020 от 17.11.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - Е30. Условия хранения: изделия должны храниться в вертикальном положении под углом 10-15°, на прокладках, в крытом помещении, рассортированными по типам и размерам, заказам, без непосредственного контакта с нагревательными приборами. Хранение изделий на складах изготовителя и потребителя производят в помещении с температурой от +14°C до +28°C, относительной влажностью воздуха не выше 70% и скоростью движения воздуха не более 0,5 м/с. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня продажи.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.12.2020 **ПО** 28.12.2025

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Белов Максим Сергеевич

(Ф.И.О.)